

## 淄博市自来水有限责任公司张店水厂出厂水检测日报表

报表日期： 2022 年 2 月 28 日

| 项目  | 取样时间      | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值（生活饮用水）                           | 单位        | 备注 |
|---|-----------|------|------|---------------------------------------|-----------|----|
| 菌落总数  | 2.26 8:00 | 化验室  | 0    | ≤100                                  | CFU/mL    |    |
| 总大肠菌群                                       | 2.27 8:00 | 化验室  | 未检出  | 不得检出                                  | CFU/100mL |    |
| 耐热大肠菌群                                      | 2.27 8:00 | 化验室  | 未检出  | 不得检出                                  | CFU/100mL |    |
| 浑浊度   | 2.28 8:00 | 化验室  | 0.13 | ≤1，水源与净水技术条件限制时≤3                     | NTU       |    |
| 色度  | 2.28 8:00 | 化验室  | <5   | ≤15                                   | 度         |    |
| 臭和味   | 2.28 8:00 | 化验室  | 无    | 无异臭、异味                                | /         |    |
| 肉眼可见物                                       | 2.28 8:00 | 化验室  | 无    | 无                                     | /         |    |
| 二氧化氯  | 2.28 8:00 | 化验室  | 0.15 | 出厂水中限值 0.8，出厂水中余量 ≥0.1，管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L      |    |
| 耗氧量（COD <sub>Mn</sub> 法，以 O <sub>2</sub> 计） | 2.28 8:00 | 化验室  | 1.7  | ≤3，水源限制，原水耗氧量 >6mg/L 时 ≤5             | mg/L      |    |

## 淄博市自来水有限责任公司张店水厂进厂水检测日报表

报表日期： 2022 年 2 月 28 日

| 项目  | 取样时间      | 取样地点 | 检测结果  | 标准限值（生活饮用水）                           | 单位        | 备注 |
|---|-----------|------|-------|---------------------------------------|-----------|----|
| 菌落总数  | 2.26 8:00 | 化验室  | 0     | ≤100                                  | CFU/mL    |    |
| 总大肠菌群                                       | 2.27 8:00 | 化验室  | 未检出   | 不得检出                                  | CFU/100mL |    |
| 耐热大肠菌群                                      | 2.27 8:00 | 化验室  | 未检出   | 不得检出                                  | CFU/100mL |    |
| 浑浊度   | 2.28 8:00 | 化验室  | 0.15  | ≤1，水源与净水技术条件限制时≤3                     | NTU       |    |
| 色度  | 2.28 8:00 | 化验室  | <5    | ≤15                                   | 度         |    |
| 臭和味   | 2.28 8:00 | 化验室  | 无     | 无异臭、异味                                | /         |    |
| 肉眼可见物                                       | 2.28 8:00 | 化验室  | 无     | 无                                     | /         |    |
| 二氧化氯  | 2.28 8:00 | 化验室  | 0.12  | 出厂水中限值 0.8，出厂水中余量 ≥0.1，管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L      |    |
| 耗氧量（COD <sub>Mn</sub> 法，以 O <sub>2</sub> 计） | 2.28 8:00 | 化验室  | 1.7   | ≤3，水源限制，原水耗氧量 >6mg/L 时 ≤5             | mg/L      |    |
| 氨氮（NH <sub>3</sub> -N）                      | 2.28 8:00 | 化验室  | <0.02 | ≤0.50                                 | mg/L      |    |