

淄博市自来水有限责任公司泮水水厂出厂水检测日报表

报表日期： 2022 年 05 月 21 日

项目	取样时间	取样地点	检测结果	标准限值（生活饮用水）	单位	备注
菌落总数	05.19.9:05	化验室	0	≤100	CFU/mL	
总大肠菌群	05.20.9:06	化验室	未检出	不得检出	CFU/100mL	
耐热大肠菌群	05.20.9:06	化验室	未检出	不得检出	CFU/100mL	
浑浊度	05.21.9:09	化验室	0.22	≤1，水源与净水技术条件限制时≤3	NTU	
色度	05.21.9:09	化验室	<5	≤15	度	
臭和味	05.21.9:09	化验室	无	无异臭、异味	/	
肉眼可见物	05.21.9:09	化验室	无	无	/	
二氧化氯	05.21.9:46	化验室	0.19	出厂水中限值 0.8，出厂水中余量 ≥ 0.1，管网末梢水中余量 ≥ 0.02	mg/L	
耗氧量（CODMn 法，以 O ₂ 计）	05.21.9:09	化验室	1.17	≤3，水源限制，原水耗氧量 > 6mg/L 时 ≤ 5	mg/L	

淄博市自来水有限责任公司泮水水厂进厂水检测日报表

报表日期： 2022 年 05 月 21 日

项目	取样时间	取样地点	检测结果	标准限值（地表水三类）	单位	备注
菌落总数	05.19.9:35	原水进口	2.0*10 ²	/	CFU/mL	
总大肠菌群	05.20.9:36	原水进口	未检出	/	CFU/100 mL	
粪大肠菌群	05.20.9:36	原水进口	4.7*10 ²	≤10000	个/L	
浑浊度	05.21.9:35	原水进口	5.82	/	NTU	
色度	05.21.9:35	原水进口	7	/	度	
臭和味	05.21.9:35	原水进口	无	/	/	
肉眼可见物	05.21.9:35	原水进口	有泥沙	/	/	
高锰酸盐指数	05.21.9:35	原水进口	1.92	≤6	mg/L	
氨氮（NH ₃ -N）	05.21.9:35	原水进口	<0.02	≤1.0	mg/L	
PH 值（无量纲）	05.21.9:35	原水进口	8.21	6-9	/	
水温（℃）	05.21.9:35	原水进口	14.9	人为造成环境水温变化应限制在： 周平均最大温升 ≤ 1 周平均最大温降 ≤ 2	℃	
电导率	05.21.9:35	原水进口	571	/	μ S/cm	
溶解氧	05.21.9:35	原水进口	9.44	≥ 5	mg/L	